

Eingegangen
23. Feb. 2015
VG Pastetten



LANDRATSAMT
ERDING

Kreisbrandinspektion, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding

Gemeinde Pastetten
Frau Bürgermeisterin Vogelfänger
Fröbelweg 1
85669 Pastetten

Kreisbrandinspektion

Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Willi Vogl

Erreichbarkeit:
Tel.: 08122 58-1122
Fax: 08122 58-1401
willi.vogl@kfv-erding.de

Termine nach
Vereinbarung

Erding, 17.02.2015

Seite 1 von 2

Antrag der Feuerwehren Pastetten und Reithofen/Harthofen

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
zu dem Antrag der beiden Feuerwehren möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

Das jetzige Feuerwehrhaus, in dem beide Feuerwehren untergebracht sind, entspricht weder den gültigen Normen noch den gültigen Unfallverhütungsvorschriften. Für die beiden Feuerwehren müssten dauerhaft 27 Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese sind auch entsprechend zu kennzeichnen und freizuhalten. Eine komplette Ertüchtigung des Feuerwehrhauses Pastetten halte ich nicht für Zielführend inwieweit eine Mindestertüchtigung notwendig ist um den Betrieb aufrechtzuerhalten, muss der Gemeinderat entscheiden und sollte abhängig sein von der Dauer der Umsetzung beider Projekte. Selbst der im Plan dargestellte Anbau einer weiteren Halle/Waschhalle entspricht nicht einmal der gängigen Norm (Stellplatzgröße). Sollte für diesen Hallenanbau ein Zuschuss beantragt werden, muss man sich im Klaren sein das man hier eine Zuschussbindung von 25 Jahren eingeht. Eine entsprechende Umplanung nach Norm und dadurch eine Verteuerung ist nicht ausgeschlossen.

Meine Empfehlung geht dahingehend, dass man umgehend einen Standort für das Feuerwehrhaus Reithofen/Harthofen sucht und ein entsprechendes Feuerwehrhaus baut. Dadurch ergibt sich eine Entspannung im Gerätehaus Pastetten was zur Folge hat, das genügend Parkplätze zu Verfügung stehen. Die Umkleiden neben und hinter den Fahrzeugen könnten dann Übergangsweise entsprechend der UVV angeordnet werden.

Als weiteren Schritt sollte man im Rahmen einer Feuerwehrbedarfsplanung den Standort für das Feuerwehrhaus Pastetten suchen und festlegen. Sobald die finanziellen Mittel durch die Gemeinde bereitgestellt werden können, sollte man auch diesen Neubau umsetzen. Was mit dem alten Feuerwehrhaus geschieht ist dann Sache der Gemeinde. Hinsichtlich der Förderung von Feuerwehrgerätekäusern verweise ich auf die „Richtlinien für Zu-

Kreis- u. Stadtparkasse
Erding – Dorfen
IBAN: DE86 7005 1995
0000 0033 43
BIC: BYLADEM1ERD

Raiffeisenbank Erding
IBAN: DE78 7016 9356
0000 1133 44
BIC: GENODEF1EDR

Postbank München
IBAN: DE71 7001 0080
0008 0048 09
BIC: PBNKDEFF700

VR-Bank Erding
IBAN: DE75 7009 1900
0000 0559 99
BIC: GENODEF1EDV

UniCredit Bank AG -
HypoVereinsbank Erding
IBAN: DE12 7002 0270
6340 1600 00
BIC: HYVEDEMMXXX



Unsere **Öffnungszeiten** sind Montag bis Freitag 7.30 - 12 Uhr, Donnerstag zusätzlich 14 - 17 Uhr.
Wir empfehlen für Ihren Besuch eine vorherige Terminvereinbarung.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.landkreis-erding.de.

wendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des kommunalen Feuerwehresens“. Die Anzahl der geförderten Stellplätze richtet sich nach Anzahl der Fahrzeuge und Anhänger. Im Fall Reithofen also drei Stellplätze.



LANDRATSAMT
ERDING

Kreisbrandinspektion

Seite 2 von 2

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Vogl', is written over the printed name.

Willi Vogl